CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Destinataires

MONSIEUR LE PRÉSIDENT - GRAND POITIERS (eau.assainissement@agglo-poitiers.fr)

MONSIEUR LE DIRECTEUR - GRAND POITIERS (antoine.dides@agglo-poitiers.fr)

MONSIEUR - GRAND POITIERS (hygiene.environnement@mairie-poitiers.fr)

MADAME OU MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE POITIERS (secretariat.aclaeys@mairie-poitiers.fr)

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation Départementa
de la Vienne

Pôle Santé Publique et Environnementale
Service Santé Environnement

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : GRAND POITIERS

Prélèvement	**00079034**	**Commune**	**POITIERS**
Unité de gestion	0001 GRAND POITIERS	**Prélevé le :**	**lundi 02 janvier 2017 à 10h30**
Installation	UDI 000371 GRAND POITIERS /BELLEJOUANNE	**par :**	Romain VIGUIE
Point de surveillance	0000001158 EHPAD LE PETIT CLOS	**Type visite :**	D1
Localisation exacte	robinet sanitaires EHPAD Marguerite	**Type d'eau :**	Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Couleur (qualitatif)	Rien à signaler			
Odeur (qualitatif)	Rien à signaler			
Saveur (qualitatif)	Rien à signaler			
Température de l'eau	10 °C		25	
pH	8 unitépH		de 6,5 à 9	
Conductivité à 25°C	623 µS/cm		de 200 à 1100	
Chlore libre	0,2 mg/LCl2			
Chlore total	0,25 mg/LCl2			

Analyse effectuée par : LABORATOIRE IANESCO CHIMIE, Biopôle POITIERS 8601

Type de l'analyse : D1 Code SISE de l'analyse : 00079032 Référence laboratoire : E17-00006

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	0 UFC/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 UFC/mL			
Bactéries coliformes	0 UFC/100mL		0	
Bact. et spores sulfito-rédu.	0 UFC/100mL		0	
Entérocoques	0 UFC/100mL	0		
Escherichia coli	0 UFC/100mL	0		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
Ammonium (en NH4)	<0,01 mg/L		0,1	
Nitrates (en NO3)	38 mg/L	50		
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX				
Aluminium total µg/l	30 µg/l		200	
PARAMETRES INVALIDES				
Turbidité néphélométrique NTU	<0,3 NTU		2	

**** Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours aprés réception (art D.1321 -103 à 105 du Code de la Santé Publique) ****

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00079034)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Poitiers le 24 janvier 2017

Pour la Directrice de la Délégation Départementale,
l'Ingénieur d'études sanitaires

DANIEL HEBRAS

ARS - Délégation Départementale de la Vienne 4 rue Micheline Ostermeyer BP 20570 86021 Poitiers Cedex Tél : 05 49 42 83 71 - Mail : ars-dd86-eaux@ars.sante.fr

**** Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours aprés réception (art D.1321 -103 à 105 du Code de la Santé Publique) ****