CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Destinataires

MONSIEUR LE DIRECTEUR - GRAND POITIERS (production.eau.assainissement@grandpoitiers.fr)

MADAME OU MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE ST BENOIT (dgs@saintbenoit86.fr)

MADAME LE DIRECTEUR - GRAND POITIERS (direction.hygiene.environnement@poitiers.fr)

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation Départementa
de la Vienne

Pôle Santé Publique et Environnementale
Service Santé Environnement

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : GRAND POITIERS

Prélèvement	**00079301**	**Commune**	**ST BENOIT**
Unité de gestion	0001 GRAND POITIERS	**Prélevé le :**	**mercredi 01 février 2017 à 09h30**
Installation	UDI 000371 GRAND POITIERS /BELLEJOUANNE	**par :**	Romain VIGUIE
Point de surveillance	0000000618 BOURG	**Type visite :**	D1
Localisation exacte	Robinet sanitaires-Mairie	**Type d'eau :**	Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Couleur (qualitatif)	Rien à signaler			
Odeur (qualitatif)	Rien à signaler			
Saveur (qualitatif)	Rien à signaler			
Température de l'eau	11 °C		25	
pH	7,9 unitépH		de 6,5 à 9	
Conductivité à 25°C	587 µS/cm		de 200 à 1100	
Chlore libre	0,1 mg/LCl2			
Chlore total	0,2 mg/LCl2			

Analyse effectuée par : LABORATOIRE IANESCO CHIMIE, Biopôle POITIERS 8601

Type de l'analyse : D1 Code SISE de l'analyse : 00079299 Référence laboratoire : E17-02988

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	1 UFC/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	1 UFC/mL			
Bactéries coliformes	0 UFC/100mL		0	
Bact. et spores sulfito-rédu.	0 UFC/100mL		0	
Entérocoques	0 UFC/100mL	0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Turbidité néphélométrique	0,1 NFU		2	
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
Ammonium (en NH4)	<0,01 mg/L		0,1	
Nitrates (en NO3)	35 mg/L	50		

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00079301)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Poitiers le 9 février 2017

Pour la Directrice de la Délégation Départementale,
l'Ingénieur d'études sanitaires

DANIEL HEBRAS

** Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours aprés réception (art D.1321 -103 à 105 du Code de la Santé Publique) **